

Assunto **Rua Francisca Sales - Ofício Nº 100 /2018 de 28/02/2018 da Fundação Rio Águas**

De Amaf <amaf@amafreguesia.org>

Para <subinfragab@gmail.com>

Cópia Oculta (Cco) Juan Tomsic <juan.tomsic@globo.com>

Data 2018-07-03 15:12



-
- Doc_entregue_ao_prefeito_Alex_Costa_27012016_Francisca_Sales.pdf (~206 KB)
-

Prezado Sr. Subsecretário da SMUIH, Sebastião Bruno,

Os moradores da Rua Francisca Sales procuraram a Associação de Moradores e Amigos da Freguesia - AMAF em Janeiro 2016 para pedir apoio numa reivindicação que já fazia muito tempo tentaram resolver junto às autoridades competentes, porem sem sucesso.(Vide documento anexo entregue ao então Subprefeito da Barra e Jacarepaguá).

Neste ano e como consequência das enchentes ocorridas com perdas consideráveis, a Fundação Rio Águas fez mais uma vistoria nos dias 16 e 17/02/2018 constatando que é necessário substituir um trecho da galeria para solucionar o problema de assoreamento excessivo e encaminhou o Ofício Nº 100/2018 de 28/02/2018 para essa Subsecretaria.

Abaixo seguem links do site da AMAF com mais informações sobre a situação caótica e recorrente que exige de todos nos uma solução definitiva.

Estamos à disposição dessa Subsecretaria para eventual reunião com a Rio Águas no intuito de atender essa antiga e angustiante reclamação dos moradores.

Att.

Juan Carlos Tomsic

Presidente da AMAF
amaf@amafreguesia.org
www.amafreguesia.org

20/02/2018: <http://www.amafreguesia.org/francisca-sales-rio-aguas-voltou-hoje-1602-e-descobriu-fatos-relevantes-sobre-as-causas-das-enchentes/>

16/02/2018: <http://www.amafreguesia.org/a-rio-aguas-e-a-seconserma-fizeram-ontem-15-02-mais-uma-visita/>

23/01/2018: <http://www.amafreguesia.org/enchente-na-francisca-sales-mais-um-passo-na-direcao-de/>

MEMORANDO

Nº 006/2018-RIO- ÁGUAS/PRE/DOC/GOCBO

Data da autuação: 16/01/2018

fls.


02


Rubrica:

À RIO-ÁGUAS/PRE

Tendo em vista os relatos da vistoria executada na Rua Francisca Salles apresentado no Memorando 006/2018-RIO-ÁGUAS/PRE/DOC/GOCBO, solicito que seja encaminhado à Subsecretaria de Conservação para conhecimento e opinar no que couber.

Em, 16/01/2018


André Escovino da Silva
Diretor de Obras e Conservação
Mat.13/243.836-4
CREA-RJ 2010128527





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente
Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro
Campo de São Cristóvão nº. 268 – 2º. Andar – São Cristóvão
Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20921-440
Tels: (21) 3895-5114 / (21) 3895-8217 (fax)
e-mail: rioaguas@pcrj.rj.gov.br

Memorando nº 006/201⁸~~7~~-RIO-ÁGUAS/PRE/DOC/GOCBO

Rio de Janeiro, 16 de Janeiro de 2018.

Ao Senhor Diretor de Obras e Conservação

Assunto: Vistoria realizada na Rua Francisca Salles, 542 - Freguesia no dia 08/01/2018 a respeito de alagamentos reportados pelos moradores.

Em vistoria realizada ao endereço supracitado, foram constatados os elementos que comprovam a ocorrência do alagamento reportado pelos moradores, Sr. Antônio Sergio, telefones (21.96832-5091) e Sr. Antônio Marques, telefones 21.97544-5737 ou 3392-9028, apesar das águas das chuvas já terem escoado no momento da visita.

O alagamento ocorre em um ponto mais plano da rua, logo após um trecho de declive acentuado, na altura da Rua Francisca Salles, 542 – Freguesia. Neste local, é possível notar a inversão da declividade da rua por curto trecho, formando uma espécie de bacia, predispondo assim o local para que ocorra em maior grau o acúmulo de sedimentos.

As condições geográficas da região apontam para a necessidade de limpeza da rede de águas pluviais de forma recorrente no ponto específico a fim de prevenir o acúmulo de sedimentos que impossibilitam a funcionalidade da rede implantada, conforme o projeto 3-3-D-001580 que segue em arquivo digital (CD) em anexo.

As fotos a seguir permitem identificar a localização do fato ocorrido:



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente
Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro
Campo de São Cristóvão nº. 268 – 2º. Andar – São Cristóvão
Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20921-440
Tels: (21) 3895-5114 / (21) 3895-8217 (fax)
e-mail: rioaguas@pcrj.rj.gov.br



Foto 1: Trecho com declive invertido na rua.



Foto 2: Trecho da ocorrência do alagamento.

Aproveito para sugerir o encaminhamento deste pleito para a Conservação.

Colocamo-nos a disposição.

Atenciosamente,


KELE DIAS DA SILVA
Gerente - RIO-ÁGUAS/PRE/DOC/GOCBO
13/268.125-2
CREA/RJ 2011105954

A/C: Ricardo José Nunes da Silva
SCMA/SUBEC/CGC/3ª CRC/15ª GC